



Aleksandrów Kujawski, dnia 23.11.2018 r.

**Gmina
Aleksandrów Kujawski**

RG.271.38.2018.AF

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wobec zapytania z dnia 22.11.2018 r. jakie wpłynęło do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr RG.271.38.2018.AF, dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia gminnego złołka w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie:

W którym miejscu jest podana informacja o wykonaniu bezpiecznej nawierzchni bo są wyszczególnione same urządzenia zabawowe . Czy można je wykonać z metalu i płyty HDPE? Czy dopuszczalne są deklaracje zgodności na urządzenia ?

Odpowiedź:

Zamawiający w projekcie wpisał, iż na terenie działki na której mają być montowane urządzenia występuje ukształtowana roślinność niska, tj. trawa.

W SIWZ wpisano: Wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią , jednakże Zamawiający zapewnia bezpieczną nawierzchnię w postaci trawy oraz nie wyklucza aby Wykonawca zaproponował bezpieczną nawierzchnię zgodną z przepisami. W Polsce weszły w życie dwie normy europejskie stanowiące o placach zabaw: PN-EN 1176-1 do 7 oraz 10 i 11 dotycząca wyposażenia placów zabaw, a także PN-EN 1177 dotycząca bezpieczeństwa nawierzchni i amortyzacji upadków.

Obowiązujące normy wymagają, aby odpowiednia nawierzchnia znajdowała się pod urządzeniami wysokimi, to jest takimi, na których dzieci mogą się bawić na wysokości powyżej 600 mm.

Otrzymują:
1 adresat
2 a/a.