



Aleksandrów Kujawski, dnia 23.11.2018 r.

**Gmina
Aleksandrów Kujawski**

RG.271.38.2018.AF

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wobec zapytania z dnia 23.11.2018 r. jakie wpłynęło do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr RG.271.38.2018.AF, dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia gminnego żłobka w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie:

Proszę odpowiedź na pytanie, które wcześniej zostało wysłane? Czy urządzenia mogą być wykonane z metalu i płyty HDPE ? Czy są dopuszczalne deklaracje zgodności na urządzenia?

Proszę o podanie jaki ma być typ nawierzchni zgodnie z normą PN-EN 1177:2018-04 kora, piasek, żwir, nawierzchnia syntetyczna czy trawa ? (trawa amortyzuje do wysokości 1 m) Jak wygląda teren pod budowę placu zabaw ?

Odpowiedź:

MATERIAŁY

wymagana konstrukcja urządzeń (dużych zestawów zabawowych) z suszonego drewna litego, bezrdzeniowego o przekroju 95x95mm, montowanego na kotwach stalowych ocynkowanych ogniowo; daszki z płyty HPL, balustrady, elementy wykończeniowe z płyty HPL i HDPE, zjeżdżalnie z blachy kwasoodpornej z bokami z płyty HDPE, poręcze, rurki pod balustrady - stalowe ocynkowane ogniowo, korpusy bujaków z płyty HDPE, na stalowej sprężynie malowanej proszkowo, blat i siedziska ławo-stołu z płyty HDPE, na stalowej konstrukcji ocynkowanej ogniowo, nakładki i siedziska w piaskownicy z płyty HDPE

CERTYFIKATY

Dopuszczalne wyłącznie certyfikaty zgodności z aktualną normą PN-EN 1176 wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą; deklaracje zgodności nie dopuszczalne.

NAWIERZCHNIA

Urządzenia ujęte w projekcie mają wysokość upadkową (HIC) poniżej 1m, więc przewidziano montaż na gruncie rodzimym (darń/gleba) zgodnie z normą PN-EN 1177.

TEREN POD BUDOWĘ PLACU – można opisać słownie albo zrobić zdjęcie i dołączyć do dokumentacji.

Otrzymują:

1 adresat

2 a/a.