



Gmina
Aleksandrów Kujawski

Aleksandrów Kujawski, dnia 12.03.2020 r.

ZP.271.7.2020.EW

Zapytanie nr 1


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 12.03.2020 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.7.2020.EW pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. W pozycji nr 4 w przedmiarze robót, mianowicie chodzi mi o to gdzie miałyby być ewentualnie ta warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego wbudowana, jakiej frakcji miałyby być te kruszywo oraz czy jest ono już zakupione czy zakupienie kruszywa trzeba uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź: W chwili obecnej kruszywo łamane (frakcji 0-31,5 mm) wbudowane jest w ulicę Miodową w miejscowości Stawki, należy je zebrać, załadować, wywieźć i wbudować jako warstwę górna podbudowy na gruntowe drogi gminne zlokalizowane w odległości do 10 km od lokalizacji przedmiotowej inwestycji (dokładna lokalizacja zostanie wskazana podczas realizacji przedmiotowej inwestycji)

2. Czy oprócz geodezyjnego wytyczenia należy również uwzględnić późniejszą inwentaryzację powykonawczą?

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - opis techniczny str. nr 15

z up. WÓJTA

mgr Marek Buczek
SKARBNIK GMINY