

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest uzupełnienie projektu termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowąsie, dz. nr 125/1, 126/4. Roboty budowlane objęte uzupełnieniem nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i nie wymagają zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego. Ponadto uzupełnia się opis do przedmiotu opracowania o wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, które to czynności zgodnie z ustawą prawo budowlane nie wymagają zgłoszenia właściwemu organowi, a nie zostały ujęte w pierwotnym opisie.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- wizja lokalna
- inwentaryzacja budowlana
- ustawa prawo budowlane

3. Projektowany zakres robót - uzupełnienie

Wymiana opraw oświetleniowych

Stan istniejący: 38 świetlówek (o mocy teoretycznej 36W, a praktycznej 43,2 W) oraz 3 żarówki o mocy 60W. 1 lampa rtęciowa zewnętrzne o mocy 250 W. Łączna moc lamp wynosi 1 821,60 W.

Stan projektowany: Wymiana klasycznych źródeł światła na źródła energooszczędne LED. Do wymiany 38 świetlówek 36W na świetłówki LED 18W oraz 3 żarówek 60W na żarówki LED 7W. 1 lampa rtęciowa zewnętrzne o mocy 250 W na LED o mocy 60 W

4. Uwagi i zalecenia

Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

Projektant: