


Tabele wytrzymałościowe

	Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=0,7			
	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Dopuszczalna masa pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, III kateg. terenu	I i III strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
15	0,83	0,69	0,49	0,44



RYSUNEK NR 3		Słup oświetleniowy	
OBIEKT:	Linia kablowa oświetlenia drogowego		
ADRES BUDOWY:	Konradowo gm. Aleksandrów Kuj. działki nr 62, 26/6, 26/8, 31/2, 21/1, 34/4, 34/6, 23/3		
INWESTOR:	Gmina Wiejska Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kuj.		
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Sawiński tel. 605 86 00 28		Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ew. KUP/0086/PWOE/04
DATA: 10.10.2014r.	SKALA: -	POWIERZCHNIA: A4	PODPIS PROJEKTANTA